



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Ульяновской Области
ПРОКУРАТУРА
Заволжского района
г. Ульяновска**

ул. Мелекесская, д. 4,
г. Ульяновск, 432010.
Телефон 8 (8422) 73-55-24, факс 73-55-26

06.04.2018 № 07-01-198/1485-2018

Директору муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования города
Ульяновска «Центр детского
технического творчества № 1»

Киреевой Л.Б.

б-р Пензенский, д. 17,
г. Ульяновск, 432063

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Заволжского района г.Ульяновска совместно с УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области в марте-апреле 2018 года проведена проверка соблюдения муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» (далее – МБУ ЦДТТ № 1) требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности по адресу: г.Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17.

Согласно ст.4 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными задачами пожарной охраны являются: организация и осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах; организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и

Е 000296

средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки МБУ ЦДГТ № 1 выявлены следующие нарушения норм пожарной безопасности:

1. При смежном расположении двух пожарных приемно-контрольных приборов (Гранит-24 и Гранит-3) и двух приборов управления (Соната-К) расстояние между ними менее требуемых 50 мм, а именно, расстояние от Гранит-24 до Соната-К по вертикали составляет 10 мм, расстояние от Гранит-3 до Соната-К по вертикали составляет 10 мм. Нарушены: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4. ч. 3 и ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 54 ч.1,2, ст. 83 ч. 10, ст. 81 ч. 1, 4, ст. 51 ч. 4, СП 5.13.130.2009 п. 13.14.8 (НПБ 88-01 п. 12.51).

2. Два пожарных приемно-контрольных прибора (Гранит-24 и Гранит-3) и два прибора управления (Соната-К) размещены на стене, оклеенной обоями из горючих материалов, при этом стена защищена асбестовым листом таким образом, что асбестовый лист выступает за контуры пожарных приемно-контрольных приборов и приборов управления менее требуемого 0,1 м, а именно, расстояние от приборов по вертикали вверх - 0,02 м, вправо - 0,02 м. Нарушены: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4. ч. 3 и ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 54 ч.1,2, ст. 83 ч. 10, ст. 81 ч. 1, 4, ст. 51 ч. 4, СП 5.13.130.2009 п. 13.14.6 (НПБ 88-01 п. 12.49).

Подобное положение дел является недопустимым и требует незамедлительного принятия исчерпывающих мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшем.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 24, 29 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Заволжского района г. Ульяновска и принять исчерпывающие меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобного в дальнейшей работе.

2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц, допустивших нарушения законодательства, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Заволжского района г.Ульяновска в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о наказании виновных.

И.о. прокурора района
советник юстиции



С.А. Иглин